

Gliwice, dn. 21.04.2022 r.

STAROSTA GLIWICKI
ul. Zygmunta Starego 17
44-100 GLIWICE

Znak sprawy: WGI-RZG.6630.57.2022

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonej w dniu 21.04.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268), § 11 ust 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455).

Przedmiot narady:	sieć energetyczna, sieć teletechniczna, sieć kanalizacji deszczowej
Lokalizacja:	Pyskowice , ul. Gliwicaka, dz.: 375/10 ark.6, 596/8 ark.6, 926/13 ark.6, 928/13 ark.6, 929/13 ark.6, 931/50 ark.6, 933/150 ark.6, 934/150 ark.6, 936/149 ark.6, 937/149 ark.6, 938/149 ark.6, 939/149 ark.6, 1039/13 ark.6, 1064/13 ark.6, 1134/50 ark.6, 1356/148 ark.6, 1357/148 ark.6, 1399/8 ark.6, 1400/8 ark.6, 1403/11 ark.6, 1405/13 ark.6, 1406/13 ark.6, 1407/13 ark.6, 1408/13 ark.6, 1411/151 ark.6, 1413/148 ark.6, 1414/148 ark.6, 1415/11 ark.6, 1430/5 ark.6 Arkusze mapy zasaniczaj: 6.132.26.4.1.1
Wnioskodawca:	ŚWIDERSKI TOMASZ ul. Kolisty 6A/6, 41-709 Ruda Śląska
Inwestor:	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice
Przewodniczący:	mgr inż. Zbigniew Solarski NACZELNIK Wydziału Geodezji i Informacji Przestrzennej
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	06.04.2022 r.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	TAURON DYSTRYBUCJA S.A. oddział w Gliwicach ul. Portowa 14a 44-100 Gliwice elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu naszych urządzeń należy wykonywać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.	Beata Kosmala
2	Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. Jastrzębie Zdrój ul. Chlebowska 22 44-335 Jastrzębie Zdrój	Stanowisko pozytywne Uzgadnia się bez uwag	Andrzej Lerch

Dokument wygenerował(a): Andrzej Zyzak, dn. 22-04-2022 07:08:34

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	elektroniczny		
3	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach ul. 1-go Maja 376 41-700 Ruda Śląska elektroniczny	Stanowisko pozytywne Nie dotyczy	Gabriela Gocyła-Moś
4	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Gazownia Gliwice ul. Rolników 447 44-141 Gliwice elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgadnia się z uwagami: Skrzyżowania oraz zbliżenia projektowanych inwestycji należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN. Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy zawiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac oraz zlecić nadzór. Prace ziemne w pobliżu naszych urządzeń należy prowadzić ręcznie pod nadzorem Gazowni w Gliwicach. Wszystkie kolizje i zbliżenia z siecią gazową należy każdorazowo zgłaszać naszemu przedstawicielowi.	Marek Mielnik
5	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gliwice ul. Rybnicka 47 44-100 Gliwice elektroniczny	Stanowisko pozytywne Lokalizacja projektowanego słupa energetycznego nr 4 oraz trasa sieci energetycznej na odcinku od projektowanego słupa nr 3 do 8 m za słupem nr 4, patrząc od strony ul. Wyszyńskiego wymaga korekty z uwagi na niezachowanie przepisowych odległości od istniejących przewodów wodociągowych, tj. min. 0,7 m. Pozostałą trasę sieci energetycznej wraz z lokalizacją projektowanych słupów uzgadnia się na warunkach: Na skrzyżowaniach z przewodami wodociągowymi projektowany przewód ułożyć w rurze ochronnej. Długość rury i jej odległość od przewodu wodociągowego przewidzieć zgodnie z normą. Prace w obrębie przewodów wod.-kan. prowadzić pod nadzorem PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach. Przed ich rozpoczęciem dostarczyć zlecenie na pełnienie tego nadzoru. W razie konieczności zabezpieczenia przewodów wod.-kan. w rejonie kolizji z projektowaną inwestycją koszty z tym związane poniesie Inwestor. W przypadku wykonywania przewiertu należy sprawdzić położenie przewodów wod.-kan. za pomocą przekopów kontrolnych. O przystąpieniu do robót ziemnych powiadomić z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem W sprawie ustalenia terminu jego pełnienia kontaktować się z Działem Sieci Wodociągowej i Gospodarki Wodomierzowej, tel. 605 034 408, 609 861 460 oraz Działem Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej, tel. 601 781 748, tel. 609 851 806. Trasę sieci teletechnicznej oraz sieci kanalizacji deszczowej uzgadnia się bez uwag. Całość robót należy dodatkowo uzgodnić z właścicielem przewodów wodociągowych, tj. Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A.	Krzysztof Morawiec
6	Urząd Miejski w Pyskowicach ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice	Uczestnik nieobecny na naradzie	
7	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Knurów-Szczygłowie" rejon Knurów ul. Dworcowa 1 44-190 Knurów elektroniczny	Stanowisko pozytywne Brak uwag	Kamil Piechula

Dokument wygenerował(a): Andrzej Zyzak, dn. 22-04-2022 07:08:34

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

8	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice elektroniczny	Stanowisko pozytywne Przez trasę przebiega wodociąg DN 600. Proszę o uzgodnienie indywidualne.	Jan Fels
9	Orange Polska S.A. Zarządzanie Zasobami Sieci i IT	Uczestnik nieobecny na naradzie	
10	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze W.O.S. ul. Szczęść Boże 11 41-800 Zabrze	Uczestnik nieobecny na naradzie	
11	TK Telekom Sp. z o.o. Zakład w Katowicach ul. Sądowa 7 40-078 Katowice elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Anna Mokry
Wnioskodawca			ŚWIDERSKI TOMASZ

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 613226.1.13100, 613226.1.13690, 613226.1.13980.

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).